



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (กองช่าง โทร. ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕)

ที่ ๗๔๐๐๓/

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล หมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์ จากนายโสภณ นิธิวิสุทธิ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล หมู่ที่ ๑ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้มอบหมายให้กองช่างสำรวจตรวจสอบ ดังกล่าวแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสาเหตุน้ำประปาไม่ไหล หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายโสภณ นิธิวิสุทธิ์ เนื่องจากท่อน้ำเก่าอยู่ใต้ถนนุดตันเลยไม่สามารถแก้ไขจากท่อเก่าได้ ทางช่างเลยได้ทำการเดินท่อน้ำให้ใหม่ ขณะนี้สามารถกลับมาใช้น้ำได้เป็นปกติแล้ว นั้น

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย เห็นควรแจ้งให้นายโสภณ นิธิวิสุทธิ์ ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชินพัฒน์ พรหมวิรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

1185

(นางสาวรัตนาพร เทพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

- สำเนาฉบับ -

ที่ ยล ๗๔๐๐๓/๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
หมู่ ๒ ตำบลตาชี อำเภอยะหา
จ.ยะลา ๙๕๑๒๐

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการซ่อมน้ำประปาไม่ไหล หมู่ที่ ๑

เรียน นายโสภณ นิธิวิสุทธิ์

อ้างถึง แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากกองช่าง เกี่ยวข้องตามประเด็น
ที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า เนื่องจากท่อน้ำเก่าอยู่ใต้ถนนอุดตันเลยไม่สามารถ
แก้ไขจากท่อเก่าได้ ทางช่างเลยได้ทำการเดินท่อน้ำใหม่ ขณะนี้สามารถกลับมาใช้น้ำได้เป็นปกติแล้ว นั้น

ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัตนพร เทพธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

กองช่าง

โทร. ๐๙๓-๒๗๑๑๐๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

